


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Telefony i adresy:

- informacji o numerach wewnętrznych /062/ 737-89-00
- PPIS w Ostrowie Wielkopolskim /062/ 737-89-03
- fax /062/ 737-89-20
- e-mail sekretariat psse.ostrowwlpk@pis.gov.pl

- Oddział Nadzoru - NS /062/ 737-89-18
- e-mail Oddział Nadzoru – NS nadzor.zapobiegawczy@psse-ostrow.pl
- skrzynka ePUAP psse-ostrowwlpk

Plac Rowińskiego 3
63-400 Ostrow Wielkopolski
psse-ostrow.pl



ON-NS.72.1.127.2019

Ostrow Wielkopolski, dnia02.12.2019.....

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 32 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), art. 3 punkt 2 lit. a) i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany:

**budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w dz. nr 254 w miejscowości Rąbczyn,
obręb 0018 Rąbczyn, gm. Raszków.**

**Inwestor: Gmina i Miasto Raszków
ul. Rynek 32
63-440 Raszków**

z zastrzeżeniami:

1. do budowy sieci wodociągowej należy stosować materiały dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, posiadające atesty PZH,
2. nie zezwala się na łączenie instalacji zaopatrywanej z sieci wodociągowej publicznej z innymi źródłami zasilania - lokalne ujęcia wody,
3. przed oddaniem projektowanego odcinka sieci wodociągowej do eksploatacji należy uzyskać pozytywny wynik badania wody.

UZASADNIENIE

W dniu 27.11.2019r. wpłynął wniosek z dnia 26.11.2019r. wraz z projektem budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. nr 254 w miejscowości Rąbczyn, obręb 0018 Rąbczyn, gm. Raszków.

Opracowanie: Projekty Budownictwo Inżynieryjne Wojciech Perz z Ostrowa Wielkopolskiego.

Dokumentacja obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dz. nr 254 w miejscowości Rąbczyn, obręb 0018 Rąbczyn, gm. Raszków.

Przedmiotem opracowania jest:

- sieć wodociągowa z rur PVC Ø110x4,2mm o długości L=405,00m. Przewidziano włączenie projektowanego wodociągu do istniejącej sieci przebiegającej poprzecznie przez działkę drogową nr 254 w miejscowości Rąbczyn.
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø200x5,9mm o długości L=300,00m. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona zostanie do istniejącej studni betonowej Ø1000 mm na kanale sanitarnym usytuowanym częściowo w działce drogowej nr 254 w miejscowości Rąbczyn.


Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) należało orzec jak w sentencji.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim.

Otrzymują:

1. Gmina i Miasto Raszków
ul. Rynek 32
63-440 Raszków
2. A/a

J.Z.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

mgr farm. Andrzej Biliński

Kierownik Sekcji
Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego

inż. Izabela Kłos

Nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. g
ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)