

Raszków, dnia 19.07.2022 r

Sławomir Gynter PW „EKOMAX”  
ul. Ks. Kard. Ledóchowskiego 193/1  
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

### WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA

Dotyczy: **projektu pn. „Budowania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rejonie ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej,, oraz „Budowa sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul Słoneczna – Krotoszyńska”:**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie podaje następujące warunki techniczne podłączenia dla projektu budowlanego inwestycji:

**„Budowania sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raszków w rejonie ul. Słonecznej, ul. Środkowej, ul. Parkowej i ul. Długiej „**

Zaprojektować układ kanalizacji sanitarnej grawitacyjny :

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granicy posesji zaprojektować z rur PVC-U SN-8 lite

Ścieki z projektowanego terenu skierować do sieci kanalizacji sanitarnej do studni na skrzyżowaniu ul Słonecznej i Wodnej w Raszkowie studnia S o rzędnych 143,42/140,61

Zaprojektować **„Budowę sieci wodociągowej w m. Raszków w rejonie ul Słoneczna – Krotoszyńska”:**

- sieć wodociągową zaprojektować z rur PE100 SDR 17 PN10 zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo – średnica wg obliczeń lub z rur PCV 100 SDR PN10 kielichowych.

Wodociąg spiąć z istniejącą siecią w ul. Krotoszyńskiej i Słonecznej .

Uzyskać stosowne uzgodnienia branżowe i decyzje.

„EKOMAX”  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Raszkowie

Jacek Nasiadek