

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 07.10.2022r. (mail ZGK Raszków z dnia 10.10.2022r., godz. 8.32).

Zapytanie z dnia 07.10.2022r.

Pytanie Wykonawcy nr 1

„Dostawa, ustawienie, podłączenie, uruchomienie nowej dwustanowiskowej automatycznej toalety publicznej”.

W zakresie rzeczowym zamówienia publicznego, na stronie 5 pkt 5 podana jest długość zewnętrzna do 4m.

Jeżeli ma być zastosowany system samomyjący podłogę i muszlę ustępową oraz drzwi przesuwne, wymiar dwóch kabin będzie wtedy wynosił 6,92 m

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiaru długości zewnętrznej obiektu.

Na stronie 5 pkt. 5 zapis „do 4 [m]” jest prawidłowy ze względu na uwarunkowania terenowe planowanej szczegółowej lokalizacji obiektu.

Pytanie Wykonawcy nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza odstępnie od systemu samomyjącego podłogę i muszlę ustępową oraz drzwi przesuwne aby zachować wymiar do 4 m z pkt. 5?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający odstępuje od systemu samomyjącego podłogę i muszlę ustępową oraz drzwi przesuwne na rzecz rozwiązań standardowych aby zachować wymiar obiektu do 4 m z pkt. 5. Podstawą decyzji Zamawiającego j.w. jest ograniczenie kosztów dostawy.

Pytanie Wykonawcy nr 3

Proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie jest wykonanie i opracowanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami i przyłączeniami? W zakresie rzeczowym pkt. 2 str. 1 -opisane mało precyzyjnie

Jaki zakres tego opracowania leży po stronie wykonawcy? Wykonawca gwarantuje przekazanie rysunków technicznych podłoża.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Wykonanie i opracowanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami i przyłączami jest po stronie Zamawiającego. Przyłączenie obiektu do przyłączy po stronie Wykonawcy.

Zakres opracowania leżący po stronie Wykonawcy:

„Założenia wyjściowe dla Wykonawcy:

- Wykonawcę obowiązuje wizja lokalna w terenie dostawy wstępnej w dniu podpisaniu umowy z Zamawiającym.
- Projekt techniczny toalety publicznej wykonuje Wykonawca zamówienia publicznego.
- Projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod. – kan.) wykonuje Wykonawca zamówienia publicznego.
- Projekt techniczny wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wykonuje Wykonawca zamówienia publicznego.
- Projekt techniczny toalety publicznej w zakresie instalacji elektrycznych wykonuje Wykonawca zamówienia publicznego.

- Projekt techniczny automatyki i logistyki toalety publicznej wykonuje Wykonawca zamówienia publicznego.
- Projekt techniczny wewnętrznej instalacji okablowania strukturalnego wykonuje Wykonawca zamówienia publicznego.
- Projekt technologii i wyposażenia wykonuje Wykonawca zamówienia publicznego.
- Wszystkie opracowania projektowe będą miały podpisy uprawnionych projektantów przynależnych do Izby Budownictwa oraz podpis Wykonawcy (Dostawcy).
- Wykonawca zapewnia uzgodnienia i opinie:
 - Uprawnionego Rzeczoznawcy Państwowego ds. sanitarnych,
 - Uprawnionego Rzeczoznawcy Państwowego ds. bhp i ergonomii,
 - Uprawnionego Rzeczoznawcy Państwowego ds. ochrony pożarowej”

Zamawiający nie jest zainteresowany gwarancją przekazania rysunków technicznych podłoża, jest zainteresowany rysunkami technicznymi fundamentu pod obiekt.


NIEPOWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Raszkowie
Jacek Nasiadek